



Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 59994582A

Délivrée à:
Delivered to:

SCHNEIDER ELECTRIC (Grenoble)

Activité DIT Avenue des Jeux Olympiques - 38050 GRENOBLE CEDEX
9 - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

MGAL (888AP)

1, rue Maurice Ravel Zone industrielle de Croupillac BP229 -
30319 ALES Cedex - FRANCE

MGZ ZALA (1499AP)

Hock Janos UT 55 - 8900 ZALAEGERSZEG - HONGRIE

Produit:
Product:

Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations
domestiques et analogues

*Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

MERLIN GERIN

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Série D'LOGE (Voir au verso/See back page)

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

(Voir au verso/See back page)

Informations complémentaires:
Additional informations:

/

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 60898:1991 +A1:1991 +A15:1995 +A16:1996 +A11:1994 +A12:
1995 +A17:1998 +A13:1995 +A14:1995 +A18:1998 +A19:2000, UTE C
61-420(2002)

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapport d'Essais SMT n° NF/AP230041 - Certificat d'Essai LCIE n°03.
0623AP - Rapport d'Essais SMT n° NF/AP230040 - Certificat d'Essai
LCIE n° 03.0624AP

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

/

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit
dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant
que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications
par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance
with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third
party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 24 Mars 2003

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

Isabelle HELLER
Responsable de la certification
Certification manager

dlcr-nf-1.3

Annexe 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/TECHNICAL CHARACTERISTICS

SERIE D'LOGE

DISJONCTEUR DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES/CIRCUIT-BREAKER FOR OVERCURRENT PROTECTION FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR INSTALLATIONS

selon norme/According to standard :

EN 60898 :1991 +A1 :1991 +A15 :1995 +A16 :1996 +A11 :1994 +A12 :1995 +A17 :1998 +A13 :1995 +A14 :1995 +A18:1998 + A19 : 2000

Référence commerciale/Market reference : 16729

Référence générique/Generic reference : D3C32E

Pouvoir de coupure assigné/Short-circuit capacity : 3000A

Nombre de pôles/Number of poles : 2 (1+N)

Courant assigné/Current rating : 32A

Courant de déclenchement instantané/Instantaneous start current : C

DISJONCTEUR AVEC BORNES SANS VIS POUR CONDUCTEURS EXTERNES EN CUIVRE CIRCUIT-BREAKERS WITH SCREWLESS-TERMINALS FOR EXTERNALS CONDUCTIVES IN COPPER

Selon norme/According to standard : UTE C 61-420(2002)

References commerciales/ Market references	Références génériques/ Generic References	Pouvoir de coupure assigné/ Short-circuit capacity	Poles	Courant assigné/ Current rating	Courant de déclenchement instantané Instantaneous start current
16724	D3C2E	3000A	2(1+N)	2 A	C
16725	D3C10E	3000A	2(1+N)	10 A	C
16726	D3C16E	3000A	2(1+N)	16 A	C
16727	D3C20E	3000A	2(1+N)	20 A	C

Fabriqué par/Manufacturing by Schneider Electric