



Cómo puedo forzar el reinicio en frío luego de un arranque en caliente con el Twido?

El bit de sistema %S1 permanece en 1 durante el primer ciclo de scan luego de un arranque en caliente. El bit de sistema %S0 puede setearse a 1 para forzar un arranque en frío. Para ello puede usarse la siguiente línea de ladder.



LD %S1 If %S1 = 1 (warm restart), set %S0 to 1 initialize the controller.
ST %S0 These two bits are reset to 0 by the system at the end of the following scan.