

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2011010305503533

发证日期: 2021年08月09日

有效期至: 2031年08月09日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	安全限位开关 XCSPA,XCSTA :Ui:500V;Uimp:6kV;Ith: 10A ;AC-15 : Ue/Ie : AC240V / 3A ;DC-13 : Ue/Ie : DC250V / 0.27A ; IP67
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦

中国质量认证中心



CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2011010305503533

Valid from: Aug.09,2021

Valid until: Aug.09,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT	Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China
NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
NAME AND LOCATION OF THE FACTORY	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION	Safety Limit Switch XCSPA,XCSTA :Ui:500V;Uimp:6kV;Ith: 10A ;AC-15 : Ue/Ie : AC240V / 3A ;DC-13 : Ue/Ie : DC250V / 0.27A ; IP67
THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS	GB/T 14048.5-2017
TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES	Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: Aug.25,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

陈昕

SIGNATURE

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2011010305503533

纸 号: 82118

型号解释:

<u>XCSP</u> I	<u>A</u> II	<u>5</u> III	<u>9</u> IV	<u>1</u> V
I -	产品基本型号 XCS-P - 1 个电缆入口 XCS-T - 2 个电缆入口			
II -	操作头 A - 插入型			
III -	触头模块 对 XCSP: 5 - 1NO + 1NC 先断后通慢动型 7 - 2NC 慢动型 对 XCST: 7 - 2NC + 1NO 先断后通慢动型			
IV -	操纵杆的位置和形式 9 - 对于杠杆型操作头: 折弯杠杆左位 对于插入型操作头: 无闭锁			
V -	入口 1 - 11 号欧洲电缆密封管螺纹孔 2 - M16 ISO 电缆密封管螺纹孔 3 - 1/2 in. NPT 螺纹孔 或提供 1/2 in. NPT 联结头			

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

